ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, село Месягутово, ул. Больничная, 4
ОКПО 13225523 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/022002001
Телефон/факс: 3-35-93/3-35-44, E- mail: fguz-duvan@yandex.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ ГСЭН. RU. ЦОА.062.18
зарегистрирован в Едином реестре за
№ РОСС.RU.0001.513652 от 26.10.2011 года
действителен до 26.10.2016 года.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах,
Руководитель Испытательного лабораторного центра
_____ И.М. Захарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 911
от «24» марта 2016 года

1. Место проведения испытаний: санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории, 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Больничная, 4.

2. Наименование и юридический адрес заказчика: ООО «Тепловик»
452550, РБ, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул. Мира, 17А

3. Наименование и юридический адрес организации, где производился отбор: ООО «Тепловик»
452550, РБ, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул. Мира, 17А

4. Место отбора образцов: ООО «Тепловик»
РБ, Мечетлинский район, с.Большая Ока, ул.Советская, колонка

5. Код пробы (образца): 01.02.911.С.22-03

6. Изготовитель: ООО «Тепловик»
452550, РБ, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул. Мира, 17А

7. Наименование испытываемых образцов (проб), их характеристики:
Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

8. Основание для исследования: производственный контроль по договору № 10 от 18.01.2016г.

9. НД на показатели безопасности: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)».

10. НД на методы отбора проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 (ИSO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

11. Дата и время отбора проб: 22.03.2016 г. 12 часов 00 минут

12. Количество отобранных образцов (проб): 1 проба – 2,0 литр

13. Кем отобран образец (проба): помощником врача эпидемиолога Дуванского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Новиковой Г.С.

14. Дата и время поступления образцов (проб): 22.03.2016 г. 17 часов 15 минут

15.Наименование средств измерений и сведения о поверке:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			номер	действительно до
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 МП	8803678	11/1597	05.03.2017г.

16. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах	Баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	Баллы	0	не более 2	
3	Мутность	ЕМф	Менее 0,5*	не более 2,6	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	градусы	Менее 1,0*	не более 20	ГОСТ 31868-2012
* - минимальное значение, найденное по методике измерения					
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К.А. заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Общие колиформные и термотолерантные бактерии	100 мл	ОКБ не выделены в 100 мл. ТКБ не выделены в 100 мл.	Отсутствие в 100 мл Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	Число КОЕ в 1 мл	2 КОЕ/1 мл	50 КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С.М. заведующая бактериологической лабораторией, врач бактериолог					

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного
за оформление протокола _____ Новикова Г.С., помощник врача эпидемиолога

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ*
К протоколу лабораторных испытаний № 911
от «24» марта 2016года

Образец **№ 911 «вода централизованных систем питьевого водоснабжения»** в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям п.3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)».

Заведующий отделением экспертизы _____ Ильясов А.Р.

***Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710014 от 27.04.2015года**